

**Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК»  
за август 2022 г.**

№	Наименование поврежденного оборудования	Количество отказов за отчетный период	Причины отключения	Недоотпуск электроэнергии кВт/ч	Риск повторного отключения	Простой оборудования
1	Служба ЛЭП АО "ТАТЭК"	1	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	7 140	незначительный	4 ч 30 мин
2	Аксуский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0	176	незначительный	1 ч 40 мин
3	Алакольский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	2287	незначительный	2 ч 52 мин
4	Карабулакский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0	425	незначительный	1 ч 25 мин
5	Сарканский РЭС	2	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0	1111	незначительный	2 ч 41 мин

6	Сарыозекский РЭС	2	воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 0	253	незначительный	6 ч 40 мин
7	Талдыкорганский РЭС	3	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 1	485	незначительный	1 ч 37 мин
8	Уйгентасский РЭС	4	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 1	223	незначительный	5 ч 39 мин
9	Уштобинский РЭС	2	воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 0	133	незначительный	1 ч 08 мин
<b>Итого:</b>		<b>17</b>	<b>воздействия стихийных явлений - 5 неклассифицированные причины - 10 нарушение электрической изоляции - 2</b>	<b>12 233 кВт/ч</b>	<b>незначительный</b>	<b>28 ч 12 мин</b>

Начальник СН и ТБ



С.Ишмухамбетов