

**Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК»
за февраль 2022 г.**

№	Наименование поврежденного оборудования	Количество отказов за отчетный период	Причины отключения	Недоотпуск электроэнергии кВт/ч	Риск повторного отключения	Простой оборудования
1	Акусский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0	10кВт.ч	незначительный	0 ч 20 мин
2	Текелийский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0	123кВт.ч	незначительный	5 ч 45 мин
3	Талдыкорганский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 1	300кВт.ч	незначительный	1 ч 03 мин
4	Уйгентасский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 1	35кВт.ч	незначительный	0 ч 43 мин
	Итого:	8	воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 2	468кВт.ч	незначительный	7 ч 51 мин

Начальник СН и ТБ  С.Ишмухамбетов