


**Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК»
за июнь 2022 г.**

№	Наименование поврежденного оборудования	Количество отказов за отчетный период	Причины отключения	Недоотпуск электроэнергии кВт/ч	Риск повторного отключения	Простой оборудования
1	СЛЭП АО "ТАТЭК"	2	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0	256	незначительный	0 ч 12 мин
2	Аксуский РЭС	2	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0	107	незначительный	0 ч 20 мин
3	Коксуский РЭС	3	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 1	285	незначительный	7 ч 50 мин
4	Жаркентский РЭС	4	воздействия стихийных явлений - 3 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0	19608	незначительный	7 ч 30 мин

5	Сарканский РЭС	4	воздействия стихийных явлений - 4 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	2492	незначительный	15 ч 49 мин
6	Сарыозекский РЭС	10	воздействия стихийных явлений - 7 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 1	1078	незначительный	28 ч 01 мин
7	Талдыкорганский РЭС	5	воздействия стихийных явлений - 3 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 0	3083	незначительный	8 ч 37 мин
8	Уйгентасский РЭС	9	воздействия стихийных явлений - 6 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 1	2812	незначительный	24 ч 08 мин
	Итого:	39	воздействия стихийных явлений - 26 неклассифицированные причины - 10 нарушение электрической изоляции - 3	29 721 кВт/ч	незначительный	92 ч 27 мин

Начальник СН и ТБ



С.Ишмухамбетов