

**Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК»
за июль 2022 г.**

№	Наименование поврежденного оборудования	Количество отказов за отчетный период	Причины отключения	Недоотпуск электроэнергии кВт/ч	Риск повторного отключения	Простой оборудования
1	Аксуский РЭС	6	воздействия стихийных явлений - 3 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 2	1 163	незначительный	0 ч 12 мин
2	Алакольский РЭС	2	воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 0	1112	незначительный	19 ч 15 мин
3	Коксуский РЭС	4	воздействия стихийных явлений - 2 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 1	971	незначительный	5 ч 26 мин
4	Сарканский РЭС	3	воздействия стихийных явлений - 2 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0	325	незначительный	18 ч 21 мин
5	Сарыозекский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0	37	незначительный	0 ч 11 мин

6	Текелийский РЭС	2	воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 0	540	незначительный	1 ч 57 мин
7	Талдыкорганский РЭС	9	воздействия стихийных явлений - 3 неклассифицированные причины - 4 нарушение электрической изоляции - 2	2595	незначительный	9 ч 51 мин
8	Уйгентасский РЭС	4	воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 2	437	незначительный	6 ч 01 мин
9	Уштобинский РЭС	2	воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 0	356	незначительный	1 ч 28 мин
	Итого:	33	воздействия стихийных явлений - 10 неклассифицированные причины - 16 нарушение электрической изоляции - 7	7 536 кВт/ч	незначительный	64 ч 18 мин

Начальник СН и ТБ  С.Ишмухамбетов