

**Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК»
за январь 2022 г.**

№	Наименование поврежденного оборудования	Количество отказов за отчетный период	Причины отключения	Недоотпуск электроэнергии кВт/ч	Риск повторного отключения	Простой оборудования
1	АО "ТАТЭК" Кызылагаш	2	воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 2	333кВт.ч	незначительный	3 ч 47 мин
2	АО "ТАТЭК" г. Уштобе	2	воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 1	0кВт.ч	незначительный	17 ч 20 мин
3	Жаркентский РЭС	1	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0	180кВт.ч	незначительный	17 ч 00 мин
4	Талдыкорганский РЭС	3	воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 1	2082кВт.ч	незначительный	0 ч 21 мин
	Итого:	8	воздействия стихийных явлений - 2 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 4	2595кВт.ч	незначительный	38 ч 28 мин

Начальник СН и ТБ



С.Ишмухамбетов