

**Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей
АО «ТАТЭК»
за октябрь 2024 г.**

№	Наименование поврежденного оборудования	Количество отказов за отчетный период	Недоотпуск электроэнергии кВт/ч	Риск повторного отключения
1	Алакольский РЭС	3	4 800	незначительный
2	Аксуский РЭС	13	44 601	незначительный
3	Карабулакский РЭС	1	110	незначительный
4	Коксуский РЭС	6	1 465	незначительный
5	Жаркентский РЭС	2	294	незначительный
6	Сарыозекский РЭС	7	2088	незначительный
7	Сарканский РЭС	4	822	незначительный
8	Талдыкорганский РЭС	17	5 175	незначительный
9	Текелийский РЭС	2	1 060	незначительный
10	Уйгентасский РЭС	2	592	незначительный
11	Уштобинский РЭС	2	626	незначительный
Итого:		59	61 633 кВт/ч	незначительный

Начальник СН и ТБ  О.Жумаханов